

Министерство образования
Кировской области

Кировское областное государственное
профессиональное образовательное
автономное учреждение
«Вятский торгово-промышленный техникум»
612810, г.Кирс, Кировская обл., ул. Кирова, 19
тел./факс: (83339) 2-37-03
e-mail: kirs@profi24.kirov.ru
30.01.2023 № 12

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности по
предписанию № 66/1/1-4 от 25.08.2021 г.

На основании решения главного государственного инспектора Верхнекамского района по пожарному надзору № 66 от 09.08.2021 г. в период с 16.08.2021 г. по 25.08.2021 г. была проведена внеплановая выездная проверка деятельности КОГПОАУ ВТПТ по соблюдению требований пожарной безопасности. В ходе проверки выявлены нарушения, результат устранения которых представлен ниже:

№ п/п	Нарушение	Что сделано
1	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) в здании <u>учебного корпуса</u> превысили предельный срок службы.	В июле-августе 2022 года проведены работы по замене АПС и СОУЭ в здании учебного корпуса. По результатам испытания автоматических систем противопожарной защиты зданий, проведенной ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория» АПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии (Акт № 189 от 06.09.2022)
2	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) в здании <u>учебно-производственных мастерских</u> превысили предельный срок службы.	В ноябре-декабре 2022 года проведены работы по замене АПС и СОУЭ в здании учебного корпуса. По результатам испытания автоматических систем противопожарной защиты зданий, проведенной ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория» АПС и СОУЭ находятся в исправном

		состоянии (Акт № 4 от 25.01.2023)
3	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) в здании <u>общежития</u> превысили предельный срок службы.	В мае-июне 2022 года проведены работы по замене АПС и СОУЭ в здании общежития. По результатам испытания автоматических систем противопожарной защиты зданий, проведенной ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория» АПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии (Акт № 154 от 28.06.2022)
4	В здании общежития отсутствует эвакуационное освещение.	Эвакуационное освещение установлено.

Директор КОГПОАУ ВТПТ:



Репина С.Н.